



**Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10. Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»

ИНН 5911027937

(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 5721-А

г. Березники
(место составления акта)

“12” октября 2018 г.
(дата составления акта)

14-00 часов
(время составления)

По адресу/адресам: г. Березники, ул. Доценкова, д. 4
(место проведения проверки)

на основании распоряжения от 21.09.2018 № 5721-рп, выданного заместителем руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Мацовым С.Я.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Березники Пермского края (МАОУ СОШ № 22)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного по адресу Пермский край, гор. Березники, ул. Доценкова, д. 4.
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов): электроустановок, используемых при осуществлении деятельности по адресу гор. Березники, ул. Доценкова, д. 4.
(наименование, местонахождение объекта, возможно несколько адресов)

Директор учреждения Лопарева Алла Александровна.
Тел. 8(3424)27-65-05.

Задача проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области электроэнергетики (эксплуатации электроустановок потребителей), а также проверка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дата и время начала проведения проверки: 18.10.2018 с 10-00 часов.

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 08, 12 октября 2018, 2 дня
(кол-во фактических дней (кол-во часов для МКПР))

Акт составлен: межрегиональным отделом государственного энергетического надзора
Западно – Уральского управления Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки): директор школы Лопарева А.А. путем направления 03.10.2018 копии распоряжения на электронный адрес с контрольным телефонным звонком о получении _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____ не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Циммер Сергей Яковлевич – старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского Управления Ростехнадзора
(ФИО инспектора должность)

При проведении проверки присутствовали:

Домрачева Наталья Владимировна – и.о. директора школы, Приказ о назначении от 26.09.2018 № 1204-к Управления образования администрации города Березники.

Зюзюкина Валентина Александровна – заместитель директора по АХЧ.
(ФИО представителя организации) (Должность, наименование организации)

Проверка проводилась по контрольному перечню вопросов. В ходе проведения проверки:

• установлено:

- В оперативном ведении Учреждения находится одно здание. Договоры на потребление энергоресурсов в наличии.
- Для расчёта расхода энергоресурсов установлены все необходимые приборы учёта.
- Первое обязательное энергетическое обследование проведено в 2012 г. С 2016 года заполняется энергетическая декларация в системе ГИС-Энергоэффективность.
- Программа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов (план мероприятий) в наличии. Период реализации 2018-2023 г.г.
- Разрешённая эл. мощность 300 кВт. Схема электроснабжения соответствует проектной – второй по надёжности электроснабжения.
- Обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется управляющей компанией МКУ «УЭАЗ» по договору с Управлением образования (муниципальный контракт).

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений нормативно-правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	Не соблюдено требование правил о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок: ответственный за электрохозяйство имеет III группу по электробезопасности – должна быть IV.	п. 1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003 рег.	Директор Лопарёва А.А.

		№ 4145, (далее ПТЭЭП).	
2	Распорядительным документом не определено лицо, замещающего ответственного за электрохозяйство в его отсутствие.	п. 1.2.3. ПТЭЭП	Директор Лопарёва А.А.
3	Не проведена очередная проверка знаний по электробезопасности ответственного за электрохозяйство.	п. 1.4.20. ПТЭЭП	Директор Лопарёва А.А.
4	Не разработан перечень документации для электрохозяйства. <i>Устранено в период проверки</i>	п. 1.8.1, 1.8.2. ПТЭЭП	Зам. Директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
5	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не соответствует требованиям правил: не указано - какие работы можно выполнять единолично или только бригадой, - квалификация персонала (группа по ЭБ). <i>Устранено в период проверки</i>	п. 8.3, 8.4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.13г., зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 с изменениями в редакции приказам Минтруда России от 19.02.16 № 74н, зарегистрирован Минюстом России 13.04.16, рег. № 41781 (далее ПОТЭЭ).	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
6	Распорядительным документом не предоставлены права оперативно-ремонтного персонала работникам обслуживающей организации.	п. 46.10. ПОТЭЭ.	Директор Лопарёва А.А.
7	Не проверена на соответствие однолинейная схема электроснабжения.	п.1.8.5. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
8	Не составлены однолинейные схемы электрических соединений для внутренних токоприёмников.	п.1.5.18. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
9	В электроцитовой отсутствует однолинейная электросхема.	п.1.8.6. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
10	Отсутствует в электроцитовой запас калиброванных плавких вставок (предохранителей).	п.2.2.16. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
11	Не утверждён руководителем список лиц, имеющих право: - оперативных переключений; - единоличного осмотра электроустановок; - выдачи нарядов и распоряжений. <i>Устранено в период проверки</i>	п.1.82. ПТЭЭП.	Директор Лопарёва А.А.
12	Не представлен паспорт заземляющего устройства здания.	п. 2.7.15. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.
13	Не проведён инструктаж на присвоение первой группы по электробезопасности согласно утверждённого списка персоналу следующих профессий:	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюзюкина В.А.

	уборщик, сторож, делопроизводитель, секретарь, старший лаборант. <i>Устранено в период проверки</i>		
14	Не соответствует требованиям правил (по требованию к персоналу) инструкция «по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000 В» в (ИОТ-002-200) <i>Устранено в период проверки</i>	п. 2.4. ПОТЭЭ.	Директор Лопарёва А.А.
15	Не определён порядок выдачи ключей от электрощитовой (не утверждён руководителем). <i>Устранено в период проверки</i>	п. 3.13. ПОТЭЭ.	Директор Лопарёва А.А.
16	В журнале «выдача ключей от электрощитовой» нет сведений о возврате ключей. <i>Устранено в период проверки.</i>	п. 3.13. ПОТЭЭ.	Зам. директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
17	Не проводятся периодическая проверка исправности аварийного освещения (2 раза в год) – не представлен подтверждающий документ.	п. 2.12.16. ПТЭЭП.	Директор Лопарёва А.А.
18	Не соответствует требованию правил Положение по обеспечению безопасности (в части требований к персоналу). <i>Устранено в период проверки</i>	п. 2.4. ПОТЭЭ.	Директор Лопарёва А.А.
19	Не разработан перечень электрозщитных средств, находящихся в эксплуатации с указанием места хранения. <i>Устранено в период проверки</i>	п. 1.8.2. ПТЭЭП, п. 1.2.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Зам. директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
20	В электрощитовой (место хранения СИЗ) отсутствует перечень средств защиты. <i>Устранено в период проверки</i>	п. 1.3.9. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Зам. директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
21	Защитная панель в ЩО-3А не закреплена.	п. 2.2.4. ПТЭЭП.	Зам. директора по АХЧ Зюсюкина В.А.

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

• Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, Индивид.предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Принимая во внимание характер выявленных нарушений, низкую степень общественной опасности, что допущенные нарушения не повлекли за собой каких либо последствий, считаю возможным административное дело производство не возбуждать.

Прилагаемые документы:

Предписание от 12.10.2018 № 5721-Пр.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Циммер С.Я.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

И.о. директора МАОУ СОШ № 22 Н.В. Домрачева _____

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Domracheva

(подпись, дата)