

**План устранения замечаний,
выявленных плановой выездной проверкой Ростехнадзора
МАОУ СОШ № 22**

№ п/п	Характер нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок	Ответственный
1.	Не соблюдено требование правил о возложения ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок: ответственный за электрохозяйство имеет III группу по электробезопасности – должна быть IV. Не проведена очередная проверка знаний по электробезопасности ответственного за электрохозяйство.	Заключен договор на обучение ответственного за электрохозяйство с АНО ДПО «Пермский краевой центр подготовки кадров»	30.11.2018	Заместитель директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
2.	Распорядительным документов не определено лицо, замещающего ответственного за электрохозяйство в его отсутствие.	Внести изменения в приказ № 19 от 11.01.2018г.	15.10.2018	И.о. директора Домрачева Н.В.
3.	Распорядительным документом не предоставлены права оперативно-ремонтного персонала работникам обслуживающей организации.	Издание Приказа № 354 от 15.10.2018г. «О предоставлении прав оперативно-ремонтному персоналу работникам обслуживающей организации»	15.10.2018	И.о. директора Домрачева Н.В.
4.	Не проверена на соответствие однолинейная схема электроснабжения. Не составлены однолинейные схемы электрических соединений для внутренних токоприёмников. Не представлен паспорт заземляющего устройства здания.	Заключен договор с ООО «Мегаом»	10.12.2018	Заместитель директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
5.	В электрощитовой отсутствует однолинейная электросхема.	Размещение однолинейной электросхемы после её выполнения ООО «Мегаом»	10.12.2018	Заместитель директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
6.	Отсутствует в электрощитовой запас калиброванных плавких вставок предохранителей	Приобретение калиброванных плавких вставок (предохранителей).	26.10.2018	Заместитель директора по АХЧ Зюсюкина В.А.
7.	Защитная панель в ЩО-3А не закреплена.	Проверить панели и закрепить.	20.10.2018	Заместитель директора по АХЧ Зюсюкина В.А.

И.о. директора



Н.В. Домрачева