

**План устранения замечаний,
выявленных плановой проверкой Роспотребнадзора МАОУ СОШ № 22**

№ п/п	Замечание	Срок устранения	Ответственный
Предписание № 92			
1	Дефекты стен каб. № 34, 109, лаборантская химии, библиотека.	предусмотрен косметический ремонт до 15.07.16	Зам. по АХЧ, директор
2	Высота крепления крючков в раздевалке младшего блока не соответствует ростовозрастным особенностям.	Занизить планки держателей крючков до 20.06.16	Зам. по АХЧ, РКОЗ
3	Отсутствует держатель для чертежных инструментов в каб. Физики.	изготовить держатель до 15.06.16	РКОЗ, Зам. по АХЧ
4	Не включается пускатель вытяжного шкафа в лаборатории химии.	Отремонтировано	
5	Каб. № 97 установлено дополнительно 4 светильника перпендикулярно несущей стене.	убрать светильники до 01.07.16	РКОЗ
6	Каб. № 46, 43 парты без наклонной поверхности.	планируется приобретение двух комплектов мебели по плану к 20.08.16	Директор
7	Отсутствие вакцинации против гепатита В у 5 сотрудников.	пройти вакцинацию до 15.07.16	Зам. по АХЧ
Предписание № 93			
1	Отсутствие маркировки на стульях в учебных кабинетах.	стулья промаркированы в ходе проверки	
2	Не соответствует площадь на одного учащегося в кабинетах.		Директор
3	Влажная уборка столовой после каждой перемены.	Проконтролировать постоянно	Зам. по АХЧ, Зав. производства
4	Влажность воздуха в каб. № 104, 85, 86, 70, 108, 42, 45, 32, 33, спортивный зал не соответствует нормативным величинам.	Повторные замеры до 01.10.16	Зам. по АХЧ, Директор
5	Повышенная концентрация аэроионов каб. № 104 (ИВТ)	Приобретение более мощного конгуатора воздуха до 01.07.16	Домрачева Н.В.; Директор
6	Отсутствие «С» витаминизации блюд в столовой.	С 01.09.16	Медик, Директор
Предписание № 97			
1	Школьные парты в каб. № 33, 34 без регулятора наклона	Приобрести 2 комплекта мебели до 20.08.17	Директор

Директор



А.А.Лопарева