

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание № 1778

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «26» ноября 2018 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 (далее - МАОУ СОШ № 22), ОГРН 1025901711043; ИНН 5911027937,

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п. 5.3. - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах № 29 (3в класс) и № 43 (3а класс) школьные парты, установленные дополнительно (3 и 4 стола соответственно) не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

п.6.2.- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №2.п 4739 от 15.11.2018г., температура воздуха в кабинете № 108 «русский язык, лит-ра», в кабинете № 43 (начальные классы), № 33 (начальные классы), № 34 (начальные классы), № 16(начальные классы), № 17(начальные классы) № 26(начальные классы), № 86 «математика», № 73«история», № 85 «математика»№ 69 «русский язык и лит-ра» не соответствует нормативным величинам и составляет 24,8; 25,2 градуса , при допустимой 18-24.

п. 6.4. - Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол №2.п 4739 от 15.11.2018г., относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 104,108,109,88,42,43,33,34,16,17,26,23,86,73,72,70,85,95,69, в большом и малом спортивных залах не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет 25-39%, при требовании 40-60%.

п. 7.1.8. - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах №№ 46 (1а класс), 70 (география), 72 (обществознание), 73 (история), 108 (лит-ра), 109 (лит-ра) светопроемы не оборудованы солнцезащитными устройствами.

п.10.8. При составлении учебного расписания уроков для начального, среднего и старшего звена не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: «трудные» по баллам предметы \таблица И.Г. Сивкова\ в сетке расписания стоят 1-м уроком, 4-6 уроком:

- математика \8-13 баллов\ - 1а,1в,3б,3в,4в,5а, 5б,6а,6б,6в,
- физика \13 баллов\ - 11а;

что не соответствует п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 22 (МАОУ СОШ № 22).

Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, д.4.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

в срок до 20.08.2019г.

1. Обеспечить кабинеты № 29 (3в класс) и № 43 (3а класс) школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
2. Обеспечить относительную влажность воздуха в кабинетах №№ 104,108,109,88,42,43,33,34,16,17,26,23,86,73,72,70,85,95,69, в большом и малом спортивных залах в соответствии с санитарными требованиями.
3. Обеспечить температуру воздуха в кабинете № 108 «русский язык, лит-ра», в кабинете № 43 (начальные классы), № 33 (начальные классы), № 34 (начальные классы), № 16(начальные классы), № 17(начальные классы) № 26(начальные классы), № 86 «математика», № 73«история», № 85 «математика»№ 69 «русский язык и лит-ра» в соответствии с санитарными требованиями.
4. Обеспечить светопроемы солнцезащитными устройствами в кабинетах №№ 46 (1а класс), 70 (география), 72 (обществознание), 73 (история), 108 (лит-ра), 109 (лит-ра).
5. При составлении учебного расписания уроков для начального, среднего и старшего звена учесть рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня в 1а,1в,3б,3в,4в,5а, 5б,6а,6б,6в,11а классах.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 20.08.2019г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю**

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Н.В.Мошкина.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Копию настоящего предписания получил: "26" ноября 2018г.

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №
квитанции _____

