



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

Приложение к акту проверки  
от 12 октября 2018 № 5721-А  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 22»  
Пермский край, г. Березники, Дощеникова, д.4.

ПРЕДПИСАНИЕ № 5721-Пр  
об устранении выявленных нарушений

12 октября 2018 г.  
(дата)

г. Березники  
(место выдачи)

Мною (нами):

Циммером С.Я., старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора,

(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписание)

по результатам плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

МАОУ «СОШ № 22», ИНН 5911027937

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики (при эксплуатации электроустановок потребителей).

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, и.т.д.)

На основании Акта проверки от 12.10.2018 № 5721-А, руководствуясь ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Положением об Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утверждённым приказом Ростехнадзора от 14 июля 2009 № 625, в порядке государственного энергетического надзора

Муниципальному автономному образовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 22»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ**

**устранить нарушения обязательных требований в установленные сроки:**

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи),	Сроки устранения нарушения
-------	--	--	----------------------------

	правового акта, нормативного технического документа	требования которых нарушены (не соблюдены)	до
1	Не соблюдено требование правил о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок: ответственный за электрохозяйство имеет III группу по электробезопасности – должна быть IV.	п. 1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003 пер. № 4145, (далее ПТЭЭП).	29.12.2018
2	Распорядительным документом не определено лицо, замещающего ответственного за электрохозяйство в его отсутствие.	п. 1.2.3. ПТЭЭП	29.12.2018
3	Не проведена очередная проверка знаний по электробезопасности ответственного за электрохозяйство.	п. 1.4.20. ПТЭЭП	29.12.2018
4	Распорядительным документом не представлены права оперативно-ремонтного персонала работникам обслуживающей организации.	п. 46.10 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.13г., зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 с изменениями в редакции приказам Минтруда России от 19.02.16 № 74н, зарегистрирован Минюстом России 13.04.16, пер. № 41781 (далее ПОТЭЭ).	29.10.2018
5	Не проверена на соответствие однолинейная схема электроснабжения.	п.1.8.5. ПТЭЭП.	29.12.2018
6	Не составлены однолинейные схемы электрических соединений для внутренних токоприёмников.	п.1.5.18. ПТЭЭП.	29.12.2018
7	В электрощитовой отсутствует однолинейная электросхема.	п.1.8.6. ПТЭЭП.	29.12.2018
8	Отсутствует в электрощитовой запас калиброванных плавких вставок (предохранителей).	п.2.2.16. ПТЭЭП.	29.10.2018
9	Не представлен паспорт заземляющего устройства здания.	п. 2.7.15. ПТЭЭП.	29.12.2018
10	Защитная панель в ЩО-3А не закреплена.	п. 2.2.4. ПТЭЭП.	29.10.2018

Предписание может быть обжаловано в установленном порядке.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении в установленные сроки пунктов настоящего предписания направить в письменной форме старшему государственному инспектору Циммеру С.Я. по **E-mail: [zimmer2301@yandex.ru](mailto:zimmer2301@yandex.ru)** или в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6.

Вынесение предписания является основанием для проведения внеплановых мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Старший государственный инспектор межрегионального  
отдела государственного энергетического надзора

Старший государственный инспектор  
Западно-Уральского управления  
Ростехнадзора  
Рез. № 022 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С.Я. Циммер

С предписанием ознакомлен, для исполнения один экземпляр получил:

И.о. директора МАОУ «СОШ № 22» Н.В. Домрачева

*Domracheva*

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись, дата)

ПРЕДПИСАНИЕ № 307-02

об устранении нарушений требований безопасности